GRN ist geschlossener VNB gem. §110 EnWG			**Werte 2025**
§23c Abs.3 Nr. 1 / 5.	die Jahreshöchstlast (MS)	kW	189.964
§23c Abs.3 Nr. 3	die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden		nicht relevant
	die Summenlast der Netzverluste	kW	2.464
§23c Abs.3 Nr. 4	die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden		nicht relevant
	die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analyt. Verfahrens		nicht relevant
§23c Abs.3 Nr. 5	die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kW	190.291
		kWh	1.541.944.444
§23c Abs.3 Nr. 6	die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene	kW	4.307.630
§23c Abs.3 Nr. 2. / 7.	die Mengen und Ø Preis der Verlustenergie	kWh	12.341.478
		€/MWh	92,84